

SAS Radisson Arlandia

**Objekt**

Komfortkylanläggning Hotel SAS Radisson Arlandia, Stockholm.

Problem

Kraftiga luftljud i kylsystemet. Hotellgästerna krävde återbetalning av rumshyran på grund av störd nattro. Hotellägaren övervägde att stänga de rum där problemen var kraftigast.

Orsak

QTF:s mätningar visade för högt gasinnehåll i systemvätskan, vilket medförde brus och porlande ljud.

Åtgärd och resultat

Efter snabbavgasning med QTF metoden upphörde ljudproblemen och därmed också klagomålen och kraven på återbetalning. Hotellens samtliga rum blev tillgängliga för uthyrning. För bestående funktion installerades TTM NoXygen för kontinuerlig avgasning av anläggningen.